

RM0010

Test–Spray für optische Rauchmelder

Mit diesem Zubehör überprüfen Sie Ihren Rauchmelder auf Funktion. Ein optischer Rauchmelder reagiert auf sichtbare Rauchpartikel. Innerhalb der Messkammer des optischen Rauchmelders erzeugt eine integrierte Infrarot–Lichtquelle alle 8 Sekunden einen Lichtimpuls. Gelangt zu viel Rauch in diese Messkammer, wird dieser Lichtimpuls verändert. Ein Relais schaltet und der Melder und/oder die Alarmzentrale melden einen Feueralarm. Mit dem Test–Spray können Sie diese Rauchpartikel simulieren – und somit Ihren Rauchmelder testen.

Wichtig:

Der Sprühabstand muss dabei mindestens 30 cm betragen.

Der Flascheninhalt reicht für ca. 100

Rauchmelder–Tests.



Produktbesonderheiten:

- Gas zum Testen von Rauchmeldern
- Einfacher Funktionstest
- Reicht für ca. 100 Testvorgänge

RM0010

Test–Spray für optische Rauchmelder

Technische Daten

Inhalt	125 ml
--------	--------